



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Rhestr Wirio Aseiad Risg Tân 2023

Asesiad risg diogelwch tân

Dilynwch y 5 cam allweddol isod a llenwch y rhestr wirio.

Mae'r broses asesu risg yn cynnwys archwilio'r eiddo i nodi peryglon tân posibl, er mwyn sicrhau mesurau digonol i atal tân rhag dechrau a bod mesurau diogelu rhag tân digonol ar waith i ddiogelu pawb yn yr adeilad.

Perygl tân yw unrhyw beth a all gynnau tân, megis ffynonellau tanio neu ddeunyddiau llosgadwy.


Ystyriwch:

- offer trydanol
- coginio
- ysmegu
- cadw tŷ
- llosgi bwriadol
- contractwyr
- gwresogi

Mae angen adolygu a diweddarau eich asesiad risg tân yn rheolaidd os oes unrhyw newidiadau sylweddol.



Faint o bobl sydd yn yr eiddo? A oes unrhyw weithwyr ifanc, anabl neu unigol yn bresennol yn yr eiddo?



Oes gennych chi gynllun clir o sut y byddwch chi'n cadw pobl yn ddiogel rhag tân? A yw eich staff yn gwybod beth i'w wneud os bydd tân? Ydych chi'n cwblhau ymarferion tân? A yw darpariaethau diogelwch tân yn cael eu cynnal?

Faint o lorïau a grisïau sydd yn yr eiddo?

Nifer a lleoliad yr allanfeydd? A oes angen larymau tân, arwyddion allanfeydd tân, goleuadau argyfwng a diffoddyddion tân?

Mae eich cynllun yn nodi'r hyn sydd angen ei wneud ac erbyn pryd. Defnyddiwch y rhestr wirio i sicrhau eich bod wedi ymdrin â phob maes.

1. Peryglon tân

- Ydych chi wedi dod o hyd i rywbeth a allai gynnau tân?
- Ydych chi wedi dod o hyd i unrhyw beth a allai losgi?
- Sut y gallai tân gynnau?
- Meddylwch am wresogyddion, goleuadau, offer trydanol a gwaith poeth fel weldio.
- Ydych chi wedi ystyried ysmegu a defnyddio matsis?

2. Pobl mewn perygl

- Gallai tân beri perygl i bawb yn yr eiddo.
- Meddylwch am staff nos neu pobl nad ydynt yn gyfarwydd â'r eiddo, fel ymwelwyr neu gwsmeriaid.
- Mae plant, pobl hŷn a phobl anabl yn arbennig o agored i niwed.
- Pwy allai fod mewn perygl?
- Pwy allai fod mewn perygl mwy penodol?

3. Gwerthuso a gweithredu

- Ydych chi wedi asesu'r risgiau?
- Oes gennych chi ddigon o lwybrau dianc?
- Ydych chi wedi cynllunio llwybrau dianc?
- Ydych chi wedi sicrhau y bydd pobl yn gallu dod o hyd i ffordd allan, hyd yn oed yn y nos?
- A oes angen system larwm tân?
- A oes angen arwyddion, fel arwyddion allanfeydd tân?
- A oes angen goleuadau argyfwng?
- A oes angen diffoddyddion tân ac, os felly, lle dylid eu lleoli?
- Ydych chi wedi cadw ffynonellau tanio i ffwrdd o ffynonellau tanwydd?
- Ydych chi wedi sicrhau bod pawb yn ddiogel rhag tân?
- Oes gennych chi gynllun diogelwch tân?

- Pwy fydd yn galw'r Gwasanaeth Tân ac Achub?
- A allech chi ddiffodd tân bach a'i atal rhag lledaenu?

4. Cofnodi, cynllunio a hyfforddi

- Ydych chi wedi cynllunio beth fydd pawb yn ei wneud os bydd tân?
- A yw eich staff i gyd yn gyfarwydd â'r cynllun?
- A yw'r staff wedi cael yr hyfforddiant diweddaraf a chwblhau ymarfer tân?
- Ydych chi wedi cynnwys staff dros dro?
- Ydych chi'n gwneud gwaith cynnal a chadw ar bopeth sy'n cael ei ddarparu neu ei angen i gadw pobl yn ddiogel rhag tân?
- Ydych chi wedi llunio eich cynllun gweithredu i leihau'r peryglon tân? Rhestr o gamau gweithredu yw'r cynllun, fel arfer gyda blaenoriaethau a chyfyngiadau amser i lunio, cynnal neu wella rheolaethau. Cofiwch, lle y bo'n briodol, y gall hynny olygu dileu neu reoli peryglon (e.e. gwella'r gwaith o wahanu deunyddiau llosgadwy o ffynonellau tanio).

5. Adolygu

- Adolygwch eich asesiad yn rheolaidd. Cofiwch ei ddiweddarau wrth i risgiau neu beryglon newid. Os byddwch yn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol i'r eiddo neu'r defnydd ohono, dylech adolygu eich asesiad risg.
- Ydych chi wedi gwneud unrhyw newidiadau i'r adeilad ers yr asesiad diwethaf?
- Ydych chi wedi cael tân neu dân fu bron â digwydd?
- Ydy lefelau stoc wedi newid yn sylweddol?
- Ydych chi wedi dechrau storio cemegion neu sylweddau peryglus?

Rhestr wirio asesiad risg tân

Person Cyfrifol
(Cyflogwr neu berson
sy'n rheoli eiddo)

Cyfeiriad yr eiddo:

Asesydd:

Dyddiad yr asesiad:

Defnydd o'r eiddo:

Nifer y lloriau:

Adeiladwaith:

Uchafswm nifer y
gweithwyr / ymwelwyr:

Gosodiadau ac offer trydanol

A yw gosodiadau sefydlog yn cael eu harchwilio
a'u profi yn gyson bob pum mlynedd?

Ydynt Nac ydynt

A yw offer trydanol ac offer yn cael eu harchwilio
a'u profi yn gyson?

Amh Ydynt Nac ydynt

A yw'r defnydd o lidiau rhydd ac addasyddion
trydan yn cael ei osgoi lle bo hynny'n bosibl?

Amh Ydy Nac ydy

Ysmygu

A oes mesurau digonol ar waith i atal pobl rhag
ysmygu yn yr eiddo?

Oes Nac oes

A oes arwyddion 'Dim ysmygu' yn cael eu darparu?

Oes Nac oes

A oes trefniadau addas ar waith ar gyfer y rhai sy'n
dymuno ysmygu y tu allan i'r eiddo?

Amh Oes Nac oes

Llosgi bwriadol

A yw'r eiddo wedi'i ddiogelu'n ddigonol i atal mynediad heb awdurdod?

Ydy Nac ydy

A yw deunyddiau llosgadwy, gwastraff a biniau sbwriel yn cael eu storio'n ddiogel yn glir o'r eiddo neu mewn parth-au/ystafelloedd pwrpasol?

Amh Ydynt Nac ydynt

Systemau gwresogi a gwresogyddion clud-adwy

A yw systemau gwresogi sefydlog yn destun gwaith cynnal a chadw cyson?

Amh Ydynt Nac ydynt

A yw gwresogyddion cludadwy yn cael eu harchwilio'n gys-on ac yn cael eu defnyddio'n ddiogel?

Amh Ydynt Nac ydynt

Coginio

A oes mesurau digonol ar waith i atal tanau yn sgil coginio?

Amh Oes Nac oes

A yw hidlwyr a dwythellau yn cael eu glanhau'n rheolaidd?

Amh Ydynt Nac ydynt

Cadw tŷ

A yw safon y cadw tŷ'n ddigonol i atal deunyddiau a gwast-raff llosgadwy rhag cronni?

Ydy Nac ydy

A yw deunyddiau llosgadwy yn cael eu cadw ar wahân i ffynonellau tanio a gwres?

Ydynt Nac ydynt

A oes trefn ar waith i sicrhau bod pob contractwr sy'n ym-gymryd â gwaith yn yr eiddo yn alluog ac yn gymwys?

Oes Nac oes

Sylweddau peryglus

A oes mesurau addas ar waith i fynd i'r afael â'r peryglon tân sy'n gysylltiedig â defnyddio a storio sylweddau peryg-lus?

Amh Oes Nac oes

Peryglon tân sylweddol eraill

A oes unrhyw beryglon tân sylweddol eraill yn yr eiddo?

Oes Nac oes

Os yw'r atebion i'r cwestiynau uchod yn gadarnhaol, rhestrwch bob perygl ac unrhyw fesurau rheoli i leihau'r tebygolrwydd o dân yn y blwch isod. Os yw'r ateb i unrhyw gwestiwn yn negyddol, dylid cynnwys camau gweithredu addas yn y Cynllun Gweithredu.

Ffyrdd o ddianc

A yw pob llwybr dianc yn cael ei gadw'n glir o rwystrau i all-uogi pobl i ddianc yn ddiogel?

Ydy Nac ydy

A yw'r holl allanfeydd tân yn agor yn hawdd ac ar unwaith?

Ydynt Nac ydynt

A yw'r pellteroedd yn rhesymol?

Ydynt Nac ydynt

A oes rhagofalon addas ar waith ar gyfer pob ystafell fewn-ol?

Amh Oes Nac oes

A yw'r grisiau'n cael eu hamddiffyn yn ddigonol rhag tân, gan gynnwys drysau sy'n cau eu hunain ac yn wrthsefyll tân?

Amh Ydynt Nac ydynt

A oes trefniadau rhesymol ar waith ar gyfer symud gweith-wyr anabl a phobl anabl eraill o'r eiddo yn ddiogel?

Amh Oes Nac oes

Cofnodwch fanylion cryno o'r mesurau uchod yn y blwch isod. Os yw'r ateb i unrhyw gwestiwn yn negyddol, dylid cynnwys camau gweithredu addas yn y Cynllun Gweithredu.

Ffyrdd o roi rhybudd mewn achos o dân

A oes system larwm tân drydanol addas ar waith? Amh Oes Nac oes

A oes synwryddion mwg / gwres awtomatig ar gael, gyda nifer a chwmpas digonol? Amh Oes Nac oes

Cofnodwch fanylion cryno o'r mesurau uchod yn y blwch isod. Os yw'r ateb i unrhyw gwestiwn yn negyddol, dylid cynnwys camau gweithredu addas yn y Cynllun Gweithredu.

Diffoddwyr tân â llaw

A oes darpariaeth resymol o ddiffoddwyr tân? Amh Oes Nac oes

Goleuadau dianc mewn argyfwng

A oes safon resymol o oleuadau dianc brys i oleuo llwybrau dianc ac ardaloedd heb oleuadau naturiol? Amh Oes Nac oes

Cofnodwch fanylion cryno o'r mesurau uchod yn y blwch isod. Os yw'r ateb i unrhyw gwestiwn yn negyddol, dylid cynnwys camau gweithredu addas yn y Cynllun Gweithredu.

Arwyddion a hysbysiadau diogelwch tân

A oes safon resymol o arwyddion allanfeydd tân ac arwydd-ion diogelwch tân?

Amh Oes Nac oes

A yw rhybuddion tân cyffredinol, sy'n manylu ar y camau i'w cymryd os bydd tân, wedi'u darparu a'u gosod mewn lleol-iadau amlwg?

Ydynt Nac ydynt

Cofnodwch fanylion cryno o'r mesurau uchod yn y blwch isod. Os yw'r ateb i unrhyw gwestiwn yn negyddol, dylid cynnwys camau gweithredu addas yn y Cynllun Gweithredu.

Rheoli diogelwch tân

A oes rhywun wedi cael ei benodi i reoli diogelwch tân?

Oes Nac oes

A yw gweithdrefnau mewn achos o dân yn briodol ac wedi'u cofnodi'n briodol?

Ydynt Nac ydynt

A yw pob gweithiwr yn cael cyfarwyddyd a hyfforddiant rheolaidd ar y camau i'w cymryd os bydd tân?

Ydynt Nac ydynt

A yw gweithwyr sydd â chyfrifoldebau ychwanegol, fel war-deiniaid tân, yn cael hyfforddiant ychwanegol i gyflawni eu rolau?

Amh Ydynt Nac ydynt

A oes gwiriadau dyddiol yn cael eu cynnal i sicrhau bod llwybrau dianc yn cael eu cadw'n glir a bod allanfeydd tân yn parhau i fod yn hawdd eu hagar?

Oes Nac oes

A oes trefn brofi fisol a blynyddol ar waith ar gyfer y goleu-adau dianc brys?

Amh Oes Nac oes

A oes profion wythnosol a chynnal a chadw ac arferion gwasanaethu rheolaidd ar waith ar gyfer y system larwm tân ac unrhyw synwryddion awtomatig?

Amh Oes Nac oes

A yw diffoddwyr tân yn destun gwaith cynnal a chadw blyn-yddol?

Amh Ydynt Nac ydynt

A yw cofnodion yn cael eu cadw o waith profi a chynnal a chadw?

Ydynt Nac ydynt

Cofnodwch fanylion cryno o'r mesurau uchod yn y blwch isod. Os yw'r ateb i unrhyw gwestiwn yn negyddol, dylid cynnwys camau gweithredu addas yn y Cynllun Gweithredu.

Cynllun gweithredu

Os oes tic gyferbyn ag ymateb negyddol yn unrhyw un o'r blychau uchod, dylid disgrifio'r diffygion isod, ynghyd â chamau gweithredu arfaethedig ar gyfer eu cywiro.

Eitem	Diffyg	Camau gweithredu arfaethedig	Amserlen	Person cyfrifol
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				